



# NYX BOLLARD 1000 INSTRUCTIONS

7021-7022



## Dansk

**Nedgravning:** Monter de to kryds og nedgrav standen ca. 60 cm.  
Fremfør kablet gennem standen.  
Monter armaturets bagdåse; vær opmærksom på at centrere bagdåsen i udskæringen.  
Armaturet monteres og tilsluttes i henhold til monteringsanvisning for Nyx 190 armaturet.

**Flange:** Fremfør kablet gennem standen.  
Fastgør flangen i de fire Ø11 mm huller.  
Monter armatures bagdåse; vær opmærksom på at centrere bagdåsen i udskæringen.  
Armaturet monteres og tilsluttes i henhold til monteringsanvisning for Nyx 190 armaturet.

## English

**Rooted base:** Mount the two rods and embed the stand app. 60 cm  
Draw the cable through the stand.  
Mount the fitting base; take care to mount it exactly in the center.  
Mount and connect the Nyx 190 fitting according to the instructions enclosed.

**Flanged base:** Draw the cable through the stand.  
Mount the flanged base, four Ø11mm holes.  
Mount the fitting base; take care to mount it exactly in the center.  
Mount and connect the Nyx 190 fitting according to the instructions enclosed.

## Deutsch

**Zum Eingraben:** Die beiden Rohre montieren und das Gestell etwa 60 cm eingraben.  
Kabel durch das Gestell führen.  
Die Armaturdose genau in der Mitte montieren.  
Die Nyx 190 Leuchte gemäß der beigefügten Anleitung montieren und anschließen.

**Auf Flansch:** Kabel durch das Gestell führen.  
Den Flansch befestigen, vier Ø11 mm Löcher.  
Die Armaturdose genau in der Mitte montieren.  
Die Nyx 190 Leuchte gemäß der beigefügten Anleitung montieren und anschließen.

# NYX 190 INSTRUCTIONS

6022-6841, 2.6 kg




Fig 1




Fig 2

## Dansk

Fig 1: Nyx 190

Fig 2: Nyx 190 vægdåse

Monter bagdåsen (1) på væg eller stander. Se hulafstand på fig. 2.

Tilslut ledningerne (2) i den skrueløse klemme.

Check at pakningen (3) sidder korrekt.

Kontroller at stjerneskrivene sidder på skruerne (4) og fastspænd armaturet ved hjælp af en 5 mm umbraco-nøgle.

Isæt evt. lyskilde inden afskærmningen sættes i og fastspændes ved hjælp af en 3 mm umbraco-nøgle (5).

## English

Fig. 1: Nyx 190

Fig. 2: Nyx 190 wall box

Mount the base (1) on wall or bollard. See fig. 2 for dimensions.

Clips the leads (2) into the terminal block.

Check the sealing (3) before mounting the housing.

Check the screws (4) and fasten the housing by means of a 5 mm umbraco.

Insert conventional lamp before fastening the diffuser by means of a 3 mm umbraco (5).

## Deutsch

Fig. 1: Nyx 190

Fig. 2: Nyx 190 Wanddose

Die Dose (1) an Poller oder Wand montieren. Die Abmessungen gehen aus Fig. 2 hervor.

Die Leitungen (2) in die Klemme anschliessen.

Die Dichtung (3) beachten und die Armatur über die Dose anbringen.

Die Sternscheiben an den Schrauben (4) kontrollieren und die Armatur mittels einem 5 mm Umbraco-Schlüssel fest anziehen.

Leuchtmittel einsetzen (eventuell) und die Abschirmung mittels einem 3 mm Umbraco anziehen (5).